



Comune di Caltavuturo  
Città Metropolitana di Palermo



---

AREA III – Lavori Pubblici Ambiente e Urbanistica

**Oggetto:** Lavori indifferibili, contingibili ed urgenti per la salvaguardia dell'igiene e la salute pubblica riguardanti la manutenzione della rete idrica denominata "Condotta idrica esterna da 150", di adduzione al centro abitato di Caltavuturo e Sclafani Bagni, da eseguirsi nelle c.de Giulfaria e Fiume Grande in agro di Polizzi Generosa.

**INTERVENTO 22 MAGGIO 2024**

## **VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO**

*Caltavuturo, li 22/05/2024*



Oggetto: Lavori indifferibili, contingibili ed urgenti per la salvaguardia dell'igiene e la salute pubblica riguardanti la manutenzione della rete idrica denominata "Condotta idrica esterna da 150", di adduzione al centro abitato di Caltavuturo e Sclafani Bagni, da eseguirsi nelle c.de Giulfaria e Fiume Grande in agro di Polizzi Generosa.

**INTERVENTO 22 MAGGIO 2024**

### VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO

L'anno Duemilaventiquattro il giorno 22 (*ventidue*) del mese di maggio, il sottoscritto Geom. Pietro Monteleone, nominato Responsabile del procedimento per la manutenzione ordinaria e straordinaria di sottoservizi, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.114 del 17/05/2024.

- Che, in data 20/05/2024 l'addetto alla distribuzione in servizio (Giannopolo Giuseppe) ha segnalato all'ufficio competente la repentina diminuzione dell'adduzione idrica ai serbatoi comunali, presumibilmente causata dalla rottura, proveniente dalla condotta idrica "Grotticelle";
- Che l'ufficio manutenzione ha disposto verbalmente, per il 21/05/2024 un sopralluogo lungo la condotta di adduzione da 150ø per verificare l'eventuale perdita di risorsa idrica;
- Che gli addetti in servizio, Giuseppe Giannopolo per il Comune di Caltavuturo e Melchiorre Geraci per il comune di Sclafani Bagni, hanno rilevato n.3 perdite lungo la condotta da 150, nello specifico, n.1 in c.da Giulfaria e n.2 in c.da Fiume Grande;

**ACCERTATE** le perdite si procede con urgenza ad attivare gli interventi, per il 22/05/2024, e si prevede che i dipendenti del servizio idrico, Giannopolo, Prinzivalli e Nicchitta svolgano il seguente orario di lavoro straordinario:

- Nicchitta Giuseppe dalle ore 13,00 alle ore 19,00;
- Prinzivalli Vincenzo dalle ore 6,30 alle ore 12,30;
- Giannopolo Giuseppe dalle ore 13,00 alle ore 19,00.

**RITENUTO:**

che tale disservizio crea notevoli disagi nella giornaliera distribuzione idrica e quindi a tutti quei cittadini titolari delle utenze site nel perimetro urbano sopra descritto oltre a creare:

- pericolo igienico sanitario per possibili infiltrazioni in corrispondenza della rottura e conseguente inquinamento delle acque primarie destinate al consumo umano;



AREA III – Lavori Pubblici Ambiente e Urbanistica

- danni ai cittadini proprietari degli immobili limitrofi come sopra riportato con possibile danno erariale per l'Ente;
- Danni ai terreni e alle colture circostanti nel punto in cui fuoriesce l'acqua a causa dei conseguenti ruscellamenti e infiltrazioni, che possono altresì aggravare la precarietà da un punto di vista idrogeologico delle aree interessate, con possibile conseguente danno erariale per l'Ente;
- Che la problematica necessita di immediata risoluzione al fine di garantire l'igiene e la salute pubblica derivante dalla distribuzione di acqua da destinare al consumo umano, nel rispetto del D.Lgs. 31/2001;

Urgente ed indifferibile programmare le attività attinenti e necessarie per la risoluzione delle criticità richiamate in premessa;

Che necessita affidare i lavori per l'esecuzione degli scavi necessari oltre al servizio di manutenzione mediante opportune saldature, sostituzione dei tratti danneggiati, e ripristini in quanto questo Ente è sprovvisto:

di mezzi idonei per effettuare gli scavi necessari per mettere a nudo la condotta idrica esistente che spesso si trova a profondità considerevole;

di personale qualificato munito della necessaria professionalità e di idonea attrezzatura per eseguire le saldature necessarie per la sostituzione di tratti di condotta, e la collocazione di rinforzi in ferro;

Che per consentire un immediato ripristino della condotta di che trattasi, al fine di limitare i disagi alla cittadinanza, necessita programmare che il personale addetto alla distribuzione idrica, si adoperi anche al di fuori del normale orario.

**RITENUTO inoltre:**

- Urgente ed indifferibile programmare le attività attinenti e necessarie per la risoluzione delle criticità richiamate in premessa;
- Che per consentire un immediato ripristino della condotta di che trattasi, al fine di limitare i disagi alla cittadinanza, necessita programmare che il personale addetto alla distribuzione idrica, si adoperi anche al di fuori del normale orario.

**Pertanto**, di conseguenza, necessita programmare le attività di cui in oggetto e prevedere il capitolo da cui attingere le somme necessarie per il ristoro delle ore di straordinario effettuate dai suddetti dipendenti.

Per quanto sopra,

**DICHIARA**

Che i lavori occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui in premessa, hanno il carattere d'urgenza per garantire l'igiene la salute e l'incolumità pubblica.

Che la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, che potrà essere contabilizzata solo dopo il riscontro del danno e delle effettive ore di lavoro e delle tipologie dei materiali che si renderanno necessari, ammonta presumibilmente a circa 1.043,60 € e la stessa verrà attinta da fondi presenti nel Capitolo 28330 del redigendo Bilancio Comunale;



AREA III – Lavori Pubblici Ambiente e Urbanistica

Descrizione	quantità	prezzo	totale
Saldatura elettrica della tubazione per foro semplice	cad. 4	220,00 €	880,00 €
		IVA al 22%	193,60 €
		<b>Totale C.IVA</b>	<b>1.073,60 €</b>

Che la somma necessaria per il ristoro delle ore effettuate al di fuori del normale orario di lavoro dal personale dipendente, che ammonta presumibilmente a circa 228,06 € (vedi tabella che segue) verrà attinta da fondi presenti nel Capitoli 28330 del redigendo Bilancio Comunale;

ORE DI STRAORDINARIO DIPENDENTI addetti alla distribuzione idrica

Descrizione	quantità	prezzo	totale
<b>GIORNO 22/05/2024</b>			
Prinzivalli Vincenzo dalle 6,30 alle 12,30	ore 6	12,67 €	76,02 €
Nicchitta Giuseppe dalle 13,00 alle 19,00	ore 6	12,67 €	76,02 €
Giannopolo Giuseppe dalle 13,00 alle 19,00	ore 6	12,67 €	76,02 €
Importo totale			<b>228,06 €</b>

In fede, quanto sopra, per dovere d'ufficio.

Il Responsabile del Procedimento per la manutenzione e gestione della rete idrica comunale esterna al centro abitato  
Geom. Pietro Monteleone